



INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI
w Warszawie
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KRAKOWIE

LABORATORIUM BADAWCZE
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

30-702 Kraków ul. Lipowa 3
Telefony Laboratorium (0-12) 257-12-00
Centrala (0-12) 423-67-77 Sekretariat (0-12) 423-55-04 Fax (0-12) 423-58-36

<http://www.isic.krakow.pl> e-mail: info@isic.krakow.pl

na podstawie porozumienia z:
Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NR 1007/ISiC/05

Przedłużenie Świadectwa Kwalifikacyjnego nr 847/ISiC/03

SZYBA OCHRONNA - Klasy P4A

Producent: GRUPA SAINT – GOBAIN

Zleceniodawca: GLASPOL Sp. z o.o., GRUPA SAINT – GOBAIN
32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 1

Typ i opis szyby: Szyba ochronna SGG STADIP PROTECT 44.4 o
budowie opisanej w Raporcie z Badania Nr 032.W.05.c.B

Zakres badań: Badania obejmowały określenie klasy szyb ochronnych
wg PN-EN 356: „Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i
klasyfikacja odporności na ręczny atak, lipiec 2000”.

Orzeczenie: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że szyby
ochronne SGG STADIP PROTECT 44.4 wyprodukowane przez
GRUPĘ SAINT – GOBAIN spełniają wymagania dla klasy P4A szyb
ochronnych. (Raport z Badania Nr 032.W.05.c.B, z dnia 06.05.2005r.,
p.3 Tab.1)

*Uwaga: Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych powoduje unieważnienie niniejszego Świadectwa.
Instytut zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli wyrobów na koszt producenta.*

Odpowiedzialny za badanie:
Kierownik Działu
Badań Wyrobów Szklanych,

mgr inż. Tadeusz Tarczoń

Kraków dnia 06.05.2005 r.

Z-ca Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki
Dyrektor Oddziału Zamiejscowego
w Krakowie

inż. Władysław Kapera

Niniejsze świadectwo kwalifikacyjne ważne jest do 06.05.2007 r.

Uwaga: Świadectwo może być reprodukowane wyłącznie przez Zleceniodawcę bez komentarzy,
skrótów i zmian.